

Электроэнергия на ОДН май 2025г

Дом	Площадь МОП, кв.м	№Прибора учета	Расчетный коэффициент прибора учета	Нач.показания ОДПУ Эл-во, кВт	Текущие показания ОДПУ Эл-во, кВт	Расход ОДПУ Эл-во, кВт	Сумма показаний ИПУ, кВт	Зачет отрицательного ОДН, кВт	Эл-во на ОДН, кВт	Норматив на эле-во на ОДН, кВт	Сверхнормативно е потребление, кВт
Начисление по нормативу с перерасчетом по итогу года											
ул.Дачная, д.2	209,6	30646887	20	28762	28954	3840	2954		886	99,56	786,44
ул.Инженерная, д.1	209,4	32306777	20	34334	34586	5040	4396		644	99,47	544,54
ул.Инженерная, д.4	208,9	31622934	20	32818	33024	4120	4888	-496	-1264	99,23	0,00
ул.Творческая, д.2	139,4	31622943	20	21678	21824	2920	4039	-65	-1184	66,22	0,00
ул.Ломоносова, д.2	207,3	32306778	20	31762	32002	4800	4986		-186	98,47	0,00
Начисление по показаниям общедомового прибора учета (по факту)											
ул.Дачная, д.4	142,8	3604968	20	26753	26928	3500	5138		-1638	67,83	0,00
ул.Дачная, д.6	214	37864666	20	27085	27323	4760	5251	-1284	-1775	101,65	0,00
ул.Дружбы, д.1	208	39109886	20	22183	22418	4700	5238		-538	98,80	0,00
ул.Дружбы, д.2	137,9	36777866	20	14332	14451	2380	2845	-756	-1221	65,50	0,00
ул.Дружбы, д.3	209,1	38634306	20	24559	24818	5180	2790		2390	99,32	2290,68
ул.Дружбы, д.4	207,6	39109908	20	20732	20914	3640	4216	-1225	-1801	98,61	0,00
ул.Инженерная, д.2	208	31604967	20	33875	34082	4140	5223	-834	-1917	98,80	0,00
ул.Парковая, д.20	137,1	38579093	20	18014	18167	3060	3057	-614	-611	65,12	0,00
ул.Радужная, д.1	207,6	33665563	20	24333	24519	3720	4272		-552	98,61	0,00
ул.Радужная, д.2	208,8	29858717	20	30202	30430	4560	5962	-91	-1493	99,18	0,00
ул.Радужная, д.3	207,7	30576630	20	31876	32095	4380	5312	-355	-1287	98,66	0,00
ул.Радужная, д.4	209,1	34694226	40	15974	16106	5280	7105	-1268	-3093	99,32	0,00
ул.Творческая, д.4	209,7	31622941	20	32741	32972	4620	5298		-678	99,61	0,00
ул.Шоссейная, д.1	370,6	28756848	40	32818	33028	8400	8177		223	176,04	46,97