

Электрoэнергия на ОДН март 2025г

Дом	Площадь МОП, кв.м	№Прибора учета	Расчетный коэффициент прибора учета	Нач.показания ОДПУ Эл-во, кВт	Текущие показания ОДПУ Эл-во, кВт	Расход ОДПУ Эл- во, кВт	Сумма показаний ИПУ, кВт	Зачет отрицательного ОДН, кВт	Эл-во на ОДН, кВт	Норматив на эле- во на ОДН, кВт	Сверхнормативно е потребление, кВт
Начисление по нормативу с перерасчетом по итогу года											
ул.Дачная, д.2	209,6	30646887	20	28108	28519	8220	4882		3338	2411,45	926,55
ул.Инженерная, д.1	209,4	32306777	20	33437	34039	12040	7735		4305	2409,15	1895,85
ул.Инженерная, д.4	208,9	31622934	20	32030	32574	10880	5859		5021	2403,39	2617,61
ул.Творческая, д.2	139,4	31622943	20	21173	21491	6360	4389		1971	1603,80	367,20
ул.Ломоносова, д.2	207,3	32306778	20	30848	31488	12800	5677		7123	2384,99	4738,01
Начисление по показаниям общедомового прибора учета (по факту)											
ул.Дачная, д.4	142,8	3604968	20	26011	26524	10260	5463		4797	1642,91	3154,09
ул.Дачная, д.6	214	37864666	20	26222	26806	11680	6137		5543	2462,07	3080,93
ул.Дружбы, д.1	208	39109886	20	21281	21893	12240	4861		7379	2393,04	4985,96
ул.Дружбы, д.2	137,9	36777866	20	13848	14186	6760	2977		3783	1586,54	2196,46
ул.Дружбы, д.3	209,1	38634306	20	23668	24280	12240	6196		6044	2405,70	3638,30
ул.Дружбы, д.4	207,6	39109908	20	19978	20496	10360	11932		-1572	2388,44	0,00
ул.Инженерная, д.2	208	31604967	20	33086	33638	11040	5437		5603	2393,04	3209,96
ул.Парковая, д.20	137,1	38579093	20	17477	17834	7140	4524		2616	1577,34	1038,66
ул.Радужная, д.1	207,6	33665563	20	23622	24100	9560	4693		4867	2388,44	2478,56
ул.Радужная, д.2	208,8	29858717	20	29333	29921	11760	5734	-551	5475	2402,24	3072,76
ул.Радужная, д.3	207,7	30576630	20	31091	31617	10520	5701		4819	2389,59	2429,41
ул.Радужная, д.4	209,1	34694226	40	15509	15829	12800	6014		6786	2405,70	4380,30
ул.Творческая, д.4	209,7	31622941	20	32010	32484	9480	6621		2859	2412,60	446,40
ул.Шоссейная, д.1	370,6	28756848	40	32072	32562	19600	10199		9401	4263,75	5137,25