

Электроэнергия на ОДН февраль 2025г

Дом	Площадь МОП, кв.м	№Прибора учета	Расчетный коэффициент прибора учета	Нач.показания ОДПУ Эл-во, кВт	Текущие показания ОДПУ Эл-во, кВт	Расход ОДПУ Эл-во, кВт	Сумма показаний ИПУ, кВт	Зачет отрицательного ОДН, кВт	Эл-во на ОДН, кВт	Норматив на эле-во на ОДН, кВт	Сверхнормативно е потребление, кВт
Начисление по нормативу с перерасчетом по итогу года											
ул.Дачная, д.2	209,6	30646887	20	27695	28108	8260	4931		3329	2411,45	917,55
ул.Инженерная, д.1	209,4	32306777	20	32750	33437	13740	5828		7912	2409,15	5502,85
ул.Инженерная, д.4	208,9	31622934	20	31431	32030	11980	8142		3838	2403,39	1434,61
ул.Творческая, д.2	139,4	31622943	20	20834	21173	6780	4226		2554	1603,80	950,20
ул.Ломоносова, д.2	207,3	32306778	20	30174	30848	13480	5412		8068	2384,99	5683,01
Начисление по показаниям общедомового прибора учета (по факту)											
ул.Дачная, д.4	142,8	3604968	20	25430	26011	11620	3081		8539	1642,91	6896,09
ул.Дачная, д.6	214	37864666	20	25563	26222	13180	6168		7012	2462,07	4549,93
ул.Дружбы, д.1	208	39109886	20	20633	21281	12960	-1490		14450	2393,04	12056,96
ул.Дружбы, д.2	137,9	36777866	20	13455	13848	7860	2958		4902	1586,54	3315,46
ул.Дружбы, д.3	209,1	38634306	20	23004	23668	13280	6541		6739	2405,70	4333,30
ул.Дружбы, д.4	207,6	39109908	20	19393	19978	11700	11164		536	2388,44	0,00
ул.Инженерная, д.2	208	31604967	20	32417	33086	13380	5998		7382	2393,04	4988,96
ул.Парковая, д.20	137,1	38579093	20	16977	17477	10000	4745		5255	1577,34	3677,66
ул.Радужная, д.1	207,6	33665563	20	23037	23622	11700	4794		6906	2388,44	4517,56
ул.Радужная, д.2	208,8	29858717	20	28689	29333	12880	6307	-518	6055	2402,24	3652,76
ул.Радужная, д.3	207,7	30576630	20	30464	31091	12540	5373		7167	2389,59	4777,41
ул.Радужная, д.4	209,1	34694226	40	15171	15509	13520	7173		6347	2405,70	3941,30
ул.Творческая, д.4	209,7	31622941	20	31491	32010	10380	7129		3251	2412,60	838,40
ул.Шоссейная, д.1	370,6	28756848	40	31573	32072	19960	11271		8689	4263,75	4425,25